

	ALLEGATO F DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E VERIFICA DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE E SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA <small>(per utenze minori o uguali a 30 kW)</small>	Media Tensione
		<small>Rev. 4 del 07.02.2022</small>
		Pag. 1/1

La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata ai sensi della delibera 84/2012/R/eel da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente e va allegata al regolamento di esercizio MT (**allegato F**)

Il sottoscritto _____		in qualità di: _____	
della ditta (rag. sociale): _____		operante nel settore: _____	
avente estremi di abilitazione professionale: _____		_____	
di: _____ n°		ai sensi del: _____	

con riferimento al seguente impianto di produzione:

Ragione sociale del titolare dell'impianto di produzione: _____	
Indirizzo dell'impianto di produzione: _____	
Località: _____	Comune: _____
Codice POD: IT024E _____	Codice CENSIMP: IM _____

Sotto la propria personale responsabilità

dichiara

che l'impianto elettrico sopra descritto è stato eseguito in modo conforme alla norma CEI 0-16 vigente, ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti.

In particolare:

1. le soglie d'intervento della protezione d'interfaccia sono state regolate secondo quanto indicato nell'Allegato B*;
2. la protezione d'interfaccia è prevista di relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V);
3. la protezione d'interfaccia è abilitata alla ricezione del segnale per la commutazione delle soglie di funzionamento di frequenza;
4. la protezione d'interfaccia è abilitata alla ricezione del segnale di telescatto;
5. l'impianto è conforme alla Norma CEI 0-16:

Data:

Firma e timbro:

.....

* L'Allegato B «MO 0555 - Informativa circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione MT175» è integrato con l'Allegato B «MO 0415 - Dichiarazione di verifica del sistema di protezione» relativo alle tarature CEI 0-21, in quanto impianto di Pn≤30 kW. (CEI 0-16 cap. 8.8, CEI 0-21 Cap. 8.6.2)