

SEZIONE TRASFORMAZIONE AT/MT	PERIODO IN CONTROFLUSSO	CLASSE DI INVERSIONE
	% di ore nell'anno solare 2021 in cui c'è stato controflusso	

CP GREZZANA

SEZ.AT/10 -> Trasformatori TR31(130/10) + TR32(50/10)	0,00%	0÷1%
SEZ.AT/20 -> Trasformatori TR31(130/20) + TR33(50/20)	0,26%	0÷1%

RICEVITRICE NORD

SEZ.AT/10 -> Trasformatori TR31(130/10) + TR35(50/10) + TR36(130/10)	0,00%	0÷1%
----------------------------------------------------------------------	-------	------

CP VERONA EST

SEZ.AT/10 -> TR VERDE(130/10) + TR GIALLO(130/10)	0,00%	0÷1%
SEZ.AT/20 -> TR ROSSO(130/20) + TR GIALLO(130/20)	0,00%	0÷1%

CP TOMBETTA

SEZ.AT/10-AD (Distribuzione) -> TR 35(50/10)	0,00%	0÷1%
SEZ.AT/10-BP (Produzione) -> TR 36(50/10)	34,03%	>5%
SEZ.AT/20-BD (Distribuzione) -> TR 38(50/20)	10,21%	>5%
SEZ.AT/20-AP (Produzione) -> TR 37(50/20)	44,70%	>5%

CP CAMPO MARZO

SEZ.AT/10-V -> TR VERDE(130/10)	0,00%	0÷1%
SEZ.AT/10-R -> TR ROSSO(130/10) + TR GIALLO(130/10)	0,00%	0÷1%

RICEVITRICE SUD

SEZ.AT/10-1 -> TR 37(130/10)	0,00%	0÷1%
SEZ.AT/10-2 -> TR 33(50/10) + TR 38(130/10)	0,00%	0÷1%
SEZ.AT/20 -> TR 34(50/20) + TR 35(10/20) + TR 39(130/20)	0,00%	0÷1%

RICEVITRICE OVEST

SEZ.AT/10 -> TR 32(130/10) + TR 35(130/10)	0,01%	0÷1%
SEZ.AT/20 -> TR 34(130/20)	3,37%	1÷5%

CP CHIEVO

SEZ.AT/10 -> TR VERDE(130/10)	0,10%	0÷1%
SEZ.AT/20 -> TR ROSSO(130/20)	44,81%	>5%